

## Bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh chiller

[Máy lạnh Chiller](#) là loại máy dùng để sản xuất nước lạnh và nó cung cấp tới công trình. Nó thường được lắp đặt ở các địa điểm công trình. Nó còn được gọi là hệ thống điều hòa nguồn lạnh, và có thể sử dụng chất tải lạnh.

Bảo trì, bảo dưỡng **máy lạnh chiller** là điều cần thiết hiển nhiên, vậy làm thế nào để có thể bảo trì nó một cách tốt nhất, và như thế nào hãy cùng tìm hiểu nhé.

### Những lưu ý chung khi bảo trì, bảo dưỡng Chiller.

Nhà cung cấp thường sẽ là người trực tiếp bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho **máy làm lạnh chiller**



Thông thường, nhà cung cấp sẽ là người trực tiếp bảo trì, những lịch trình bảo dưỡng định kỳ cho **máy làm lạnh Chiller** sẽ được thông báo trước. Những chi phí bảo trì này có thể được miễn phí trong thời gian còn bảo hành. Những điều này bạn nên hỏi kỹ đơn vị sản xuất máy để được cung cấp thông tin đầy đủ hơn.

## **Các loại máy Chiller giải nhiệt phổ biến thường sẽ có lịch bảo dưỡng, bảo trì như sau:**

Nếu máy sử dụng liên tục 24h/ngày thì cứ 6 tháng sẽ cần thay dầu máy nén 1 lần

Nếu máy sử dụng 8h/ngày thì cứ 12 tháng sẽ cần thay dầu máy nén 1 lần

Chú ý, không phải loại dầu máy nén nào cũng phù hợp để dùng cho máy Chiller giải nhiệt. Bạn cần sử dụng đúng loại dầu được yêu cầu từ nhà sản xuất.

Ngoài ra, với các loại máy Chiller khác nhau, bạn sẽ cần có các lưu ý bảo dưỡng, bảo trì khác nhau.

### **Đối với máy Chiller giải nhiệt nước**

Cần vệ sinh thường xuyên cho máy làm lạnh Chiller theo lịch trình: vệ sinh, thay nước cho tháp giải nhiệt cooling tower 1 tháng/lần; vệ sinh bầu ngưng và bầu bay hơi 3 tháng/lần. Đối với loại bầu bay hơi ngập dịch thì quy trình vệ sinh tương đối đơn giản và có thiết bị chuyên dụng để lau chùi. Nhưng với loại dàn bay hơi khô thì rất khó để vệ sinh bằng tay, phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn kỹ thuật cao và sử dụng ngâm hóa chất chuyên dụng.

Đối với các loại máy làm mát bằng nước công nghiệp từ 200 ton lạnh trở lên, bạn có thể sử dụng công nghệ Hydroball để vệ sinh hệ thống. Tuy phương pháp này có chi phí khá cao nhưng cách thực hiện đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

### **Đối với máy Chiller giải nhiệt gió**

Với máy Chiller giải nhiệt gió, bạn có thể dùng hóa chất chuyên dụng để xịt rửa dàn ngưng ống đồng cánh nhôm. Còn hệ thống dàn bay hơi thì nên vệ sinh 4-6 tháng/lần, tùy theo chất lượng nước.

## **Bài viết liên quan**

[Máy lạnh chiller nơi bán tốt](#)

[Nơi bán máy nén khí giá tốt tại Tây Ninh](#)

[Tìm mua máy nén khí ở đâu](#)

[Nơi bán máy lạnh chiller ở Tây Ninh](#)

[Nơi bán máy lạnh chiller ở Bình Dương](#)

[Ưu điểm và nhược điểm máy lạnh Chillers](#)